



Varmt arbejde - Årsaftale

Varmt arbejde er en fælles betegnelse for arbejdsprocesser, hvor der arbejdes med eller frembringes flammer, gnister og brandfarlig opvarmning. Det kan være ved tagdækning, svejsning, skærebrending, vinkelslibning lodning, tørring, ukrudtsbrænding og meget mere.

Det er velkendt at varmt arbejde ofte fører til brand, og dette er netop baggrunden for at Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut (DBI) har udarbejdet en vejledning for sikker udførelse af varmt arbejde (DBI BTV 10, del 1-3). Under særlige omstændigheder kan det dog være nødvendigt at tillade mindre afvigelser fra BTV 10, hvilket reguleres af denne aftale.

Virksomhed: _____ Periode: _____

Medarbejder: _____ Arbejdsplads: _____

Omfattede opgaver: ☐ Ukrudtsbrænding ☐ Skærende værktøj ☐ Andet (beskriv) _____

Hvem er omfattet af en årsaftale?

Egen medarbejder, der rutinemæssigt udfører varmt arbejde af lettere karakter, får ved underskrift af denne blanket tilladelse til at afvige to krav i BTV 10. 1) udfyldelse af aftaleformular for hver opgave 2) krav til brandvagt. Faste underleverandører tilknyttet virksomheden kan sidestilles med egne medarbejdere.

Alle der udfører varmt arbejde skal have gennemført DBI AMU-kursus eller tilsvarende og kunne fremvise gyldigt certifikat. Underskrift af denne aftale indebærer samtidig en bekræftelse af at den omfattede medarbejder er uddannet og certificeret.

Undtagelser

Ved Svejsning og Tagdækningsarbejde skal der altid udfyldes aftaleformular for hver opgave, og BTV 10 skal følges incl. krav om brandvagt.

Regler der altid skal følges:

Ukrudtsbrænding o.a. udendørs varmt arbejde

- Der skal altid medbringes brandslukningsmateriel. Håndslukker eller tryksat vandslange.
- Før arbejdet påbegyndes, sikres området mod letantændeligt materiale. Her tænkes der bl.a. på affald, nedfalden løv, oplag mm.
- Så vidt muligt vættes området og facader på bygninger med brandbar beklædning/konstruktion før og/eller efter arbejdets udførelse.
- Anden brandvagt end den udførende person kræves ved ukrudtsbrænding nær brandbare bygninger og andre områder, hvor risikoen for brandspredning må anses for høj.
- Efter arbejdets afslutning gås en kontrolrunde for at sikre, at der ikke ligger gløder og ulmer.

Indendørs varmt arbejde

- Hvor det er muligt, flyttes arbejdet udendørs.
- Der skal altid medbringes brandslukker til hurtig reaktion ved antændelse.
- Mindre opgaver der involverer almindelig skæring med vinkelsliber, brug af varmelampe o.lign. kan udføres uden anden brandvagt end den udførende.
- Den udførende skal sikre arbejdspladsen og fjerne letantændeligt materiale. Dette kan eksempelvis inkludere kontrol af bunden i en installationskakt.
- Der afskærmes med gnistfang i det omfang brændbare konstruktioner mm ikke kan fjernes fra arbejdsstedet.
- Efter afsluttet arbejde kontrolleres området for ulmende gløder o.lign. ved en brandrundring.

Dato: _____

Dato: _____

Medarbejder: _____

Ledelsens repræsentant: _____